



**Deklaracja właściwości akustycznych wolnostojącej budki akustycznej,  
przeznaczonej do ograniczania przenikania dźwięku oraz redukcji poziomu  
mowy w przestrzeniach biurowych i edukacyjnych.**

**Producent:** Domator24 Sp. z o. o.  
ul. Dekoracyjna 8  
65-155 Zielona Góra  
NIP: 929 207 22 63

**Przedmiot deklaracji:**

**Nazwa wyrobu:** INBOX ACOUSTIC BOOTH CLOUD/STORM H2200\*W2200\*D1220

Właściwości akustyczne wyrobu zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze, zgodnie z następującymi metodami badawczymi:

ISO 23351:2020 - Zakres badań obejmował pomiar redukcji poziomu mowy (Speech Level Reduction), w tym parametrów takich jak  $D_{s,A}$ , określających skuteczność akustyczną obudowy.

ASTM E596 - Zakres badań obejmował pomiar redukcji hałasu (Noise Reduction – NR) budki akustycznej w warunkach laboratoryjnych.

Badania potwierdziły, że badany wyrób wykazuje określone właściwości w zakresie:

- redukcji poziomu mowy, (25.7dB)
- redukcji hałasu, określonej wskaźnikiem  $NIC=30$ , wyznaczonym na podstawie widmowej redukcji hałasu NR,
- poprawy warunków akustycznych wewnątrz budki.

Szczegółowe wartości liczbowe parametrów akustycznych zawarte są w raportach z badań.

Właściwości akustyczne zostały potwierdzone na podstawie raportów z badań:

- OFF(Guangzhou) Acoustic Testing Co., Ltd Report No: OFFLM20240124-225A
- OFF(Guangzhou) Acoustic Testing Co., Ltd Report No: OFFLM20240124-227A

Niniejsza deklaracja została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wiceprezes zarządu

  
Anna Lehman

Anna Lehman

Podpis osoby upoważnionej

Zielona Góra, 26.02.2026

Miejsce i data wystawienia